

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Костромской области
(наименование территориального органа МЧС России)

156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53 т.493-748 ф.493-758 E-mail: mchs44kos@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Парфеньевского и Антроповского районов
(наименование органа государственного надзора)

157270 Костромская область с. Парфеньево м-н «Зелёный» д.30, тел. 8494 40 2-41-06,
E-mail: tond17@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Савинская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района Костромской области
(МКОУ «САВИНСКАЯ ООШ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Замышляев М.Л.

Территориальное отделение надзорной № 12
деятельности и профилактической работы Парфеньевского и Антроповского
районов

(наименование органа ГПН)

от « 25 » октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 1 » ноября 2017 г. по 17 ч 00 мин. « 29 » ноября 2017 г.

проведена проверка

Старший инспектор Зарубина Ирина Олеговна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Савинская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района Костромской области
(МКОУ «САВИНСКАЯ ООШ») Парфеньевский район, д. Савино 52, д. Савино 19*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Крыловой Ольгой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устраниению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
				1.
1	В здании школы и дошкольной группы не проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки с составлением соответствующих протоколов	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.1 п.2, ст.4 п.3, ст.143, ст.151; гл.2.12, п.2.12.17, Приложение 3.1. таб.37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей далее – ПТЭЭП.	14.05.2018	
2	На объекте защиты часть инструкций о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил	Правила противопожарного режима в РФ: п. 2, 460, 461, 462	14.05.2018	
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверки) огнетушителей согласно срока, указанного в паспорте	Правила противопожарного режима в РФ: п. 478	14.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2018 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор по пожарному надзору, ст. инспектор ТОНД и ПР Парфеньевского и Антроповского районов
Зарубина Ирина Олеговна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Зарубиное
(подпись)

«29» ноября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

М.Пасюб

(подпись)

директор, Крылова О.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

